

CÔNG AN TỈNH ĐỒNG NAI  
PHÒNG CẢNH SÁT PCCC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 513./TD-PCCC(PC23)

Biên Hòa, ngày 18 tháng 11 năm 2009

**GIẤY CHỨNG NHẬN  
THẨM DUYỆT VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY**

- Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001.
- Căn cứ Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy.
- Căn cứ Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31 tháng 3 năm 2004 của Bộ công an.
- Xét hồ sơ và văn bản đề nghị thẩm duyệt về PCCC số: 06/CV-CT ngày 16/11/2009 của: Công ty cổ phần bất động sản Thống Nhất.

Người đại diện là Ông: Trương Minh Tiến. Chức vụ: Giám Đốc.

**PHÒNG CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY  
CHỨNG NHẬN**

**Hạ tầng kỹ thuật dự án Khu phố chợ và Khu dân cư 6,9ha**

**Địa điểm** : Xã Xuân Thạnh – H.Thống Nhất – Đồng Nai.

**Chủ đầu tư** : Công ty cổ phần bất động sản Thống Nhất.

**Đơn vị thiết kế** : Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Bách Khoa.

**Đã được thẩm duyệt về PCCC theo các nội dung sau:** Đường giao thông, hệ thống cấp nước chữa cháy. Điện.

**Theo các bản vẽ kỹ thuật được thẩm duyệt PCCC:**

**Các yêu cầu kèm theo :**

- Bản vẽ đường giao thông, thuyết minh kỹ thuật.
- Bản vẽ hệ thống cấp nước, thuyết minh kỹ thuật.
- Bản vẽ hệ thống điện, thuyết minh kỹ thuật.

1. Trụ nước chữa cháy ngoài nhà bố trí dọc theo đường giao thông, khoảng cách giữa các trụ không quá 150m. Trụ nước chữa cháy đặt cách đường ít nhất 5m, bố trí ngã ba, ngã tư đường. Nếu trụ bố trí ở hai bên đường xe chạy thì không nên đặt cách xa mép đường quá 2,5m (Điều 10.9 TCVN 2622-1995).

Chủ đầu tư và đơn vị thi công thi công theo bản vẽ thẩm duyệt PCCC và theo các tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành. Trước khi đưa công trình vào hoạt động phải được nghiệm thu về PCCC theo quy định.

Nơi nhận:

- Chủ đầu tư.
- Lưu PC23.



Thượng tá: **Văn Quyết Thắng**